

# Zertifikat

Deutscher Kork-Verband e.V.  
Mittelstraße 50 · 33602 Bielefeld



F. August Henjes GmbH & Co. KG  
An der Autobahn 46  
28876 Oyten

Artikel	Korkfertigparkett Kollektion „STANDARD“ Keramik-Lack
Prüfbericht	21461-2
Probenart	Korkfertigparkett
Prüfverfahren	Prüfkammer DIN ISO 16000-9, DIN EN 717-1

*Prüfergebnis der chemischen Prüfung, Kork-Bodenbeläge*

Parameter	Maximalwert nach KORK-LOGO	Messwert
Flüchtige organische Verbindungen (VOC), mg/m <sup>3</sup>	nach 3 Tagen ≤ 1,2	0,4
	nach 7 Tagen ≤ 0,3	0,2*
Summe der VOC ohne NIK, mg/m <sup>3</sup>	nach 7 Tagen ≤ 0,05	0,01*
Summe der SVOC, mg/m <sup>3</sup>	nach 7 Tagen ≤ 0,05	< 0,005*
R-Wert, dimensionslos	nach 7 Tagen ≤ 0,5	0,3*
Formaldehyd, ppm	nach 7 Tagen ≤ 0,05	0,008*
Geruch, Note	nach 24 h 3	2

\* Messwert nach 15 Tagen

## Bewertung der Prüfergebnisse

Das Zertifikat gilt für die Kollektionen / Artikel:

**Korkfertigparkett Kollektion „STANDARD“ Keramik-Lack**

Diese erfüllen die Anforderungen  
des Kork-Logos im gesamten  
dokumentierten Prüfumfang.  
Das Zertifikat gilt von 10.2009 bis 10.2011

Köln / Bielefeld, den 22.10.2009

**eco**  
INSTITUT

Dr. Frank Kuebart  
(Projektleiter)



Dr. Frank Müller  
(Geschäftsführer)